

# 【記入例】

第1号様式（第5条関係）

消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果改善報告（計画）書

令和〇〇年〇〇月〇〇日

大府市消防長 殿

届出者 住所（所在地） 大府市〇〇町〇〇丁目〇〇番地  
名称 〇〇〇〇工業  
代表者職及び氏名 代表取締役 大府 太郎

令和〇〇年〇〇月〇〇日付けで消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書にて報告いたしました不備欠陥事項について改善（計画）いたしましたので、下記のとおり報告します。

記

防火対象物名称： 〇〇〇〇工業

不備欠陥事項	改善（予定）内容	改善（予定）期日
自動火災報知設備	未警戒区域に感知器を設置しました。 故障した感知器を取り替えました。	令和〇〇年 〇〇月〇〇日
消火器	2本取り替えました。 標識を設置しました。	令和〇〇年 〇〇月〇〇日
スプリンクラー	散水障害を取り除きました。 未警戒区域にヘッドを設置しました。	令和〇〇年 〇〇月〇〇日
消防計画	提出しました。	令和〇〇年 〇〇月〇〇日
屋内消火栓設備	見積もりをとって、工事待ちです。 不具合箇所を調査中です。	令和〇〇年 〇〇月〇〇日（予定）



お願い!!

必ず、是正期限（消防用設備等（特殊消防用設備等）点検報告書記入）までに本様式を提出してください。記入方法等は消防本部予防課までお気軽にお問い合わせください。

大府市消防本部予防課 電話0562-47-2208