

**その増改築！
ちょっと待ったあ！！**



大府市消防本部
公式キャラクター ファイアーX

**重大な消防法令違反の大半は
無届による増築・接続または
用途の変更で発生しています。**





**次のページで事例を紹
介しています。**

**事前に消防本部予防
課にご相談ください。**

消防法では、建物の構造、面積、用途等の状況によって消防用設備等の設置基準が定められているため、増改築や接続、用途変更が原因で重大な消防法違反となることがあります。

事例1

既存の建物に木造の倉庫を増築



木造50m²
増築


屋内消火栓設備
が必要！！

※準耐火構造の緩和要件が適用されず、屋内消火栓設備の設置が必要となった事例

事例2

渡り廊下や屋根で建物を接続

渡り廊下10m²で棟を接続



自動火災報知設備
が必要！！

※2棟の延べ面積が合算され、自動火災報知設備の設置が必要となった事例

【ご相談先】 予防課 ☎0562-47-2208 (直通)